



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России
по Московской области)**

Сутугину А.М.

эл. адрес: sistemservis@yandex.ru

Новокуркинское ш., 34, г.о. Химки, Московская обл, 141410
Телефон: 8(498) 505-41-68 Факс 8(498) 505-41-78

от 13.11.2017 № 3850-1-1-20
На № _____ от _____

Уважаемый Алексей Макарович!

Главным управлением МЧС России по Московской области рассмотрено Ваше обращение по вопросу разъяснения возможности сопряжения СОУЭ при пожаре и объектовой системы оповещения РСЧС.

По результатам рассмотрения сообщаем, что в соответствии с п. 5.13.15 СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений» допускается использование систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) при пожаре в качестве объектовых систем оповещения РСЧС при доукомплектовании их специальными автоматизированными устройствами сопряжения с каналами передачи сигналов включения устройств оповещения и информации оповещения о чрезвычайных ситуациях людей, находящихся на территории объекта. Системы оповещения всех уровней должны технически и программно сопрягаться.

Заместитель начальника управления надзорной
деятельности и профилактической работы


В.С. Семейкин

А.В. Максимов
8 (495) 668-17-16