



МЧС РОССИИ

**СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(Северо-Западный
региональный центр МЧС России)**

гр. Сутугину А.М.

sistemservis@yandex.ru

пр. Металлистов, 119, Санкт-Петербург, 195197.
телефон: (812) 540-50-87, факс: (812) 540-50-75,
Телефон «доверия» (812) 369-99-99
E-mail: szrcmchs@mail.ru

20.11.2017 № 763-1-15

на № _____ от _____

Северо-Западный региональный центр МЧС России, рассмотрев Ваше обращение (от 24.10.2017 №1202971), сообщает, что частью 10 статьи 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» допускается совмещать коммуникации систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей с радиотрансляционной сетью здания и сооружения.

Одновременно с этим, в соответствии с пунктом 5.13.15 СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования» (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 5 апреля 2012 г. № 160) разрешается использование систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в качестве объектовых систем оповещения РСЧС при доукомплектовании их специальными автоматизированными устройствами сопряжения с каналами передачи сигналов включения устройств оповещения и информации оповещения о чрезвычайных ситуациях людей, находящихся на территории объекта.

Заместитель начальника регионального центра
по Государственной противопожарной службе

А. И. Бондар