



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ
(Главное управление МЧС России
по Краснодарскому краю)**

ул. Мира, 56, Краснодар, 350063,
Телефон: 262-20-09 Факс: 267-19-23 (код 861)
E-mail: gumchskk@mail.ru

Сутугину А.М.

sistemservis@yandex.ru

22.11.2017 № 11133 - 9-2-5
На № 6014825 от 24.10.2017

О рассмотрении обращения

Рассмотрев Ваше обращение по вопросу правомерности применения в настоящее время в Краснодарском крае аппаратуры СОУЭ при пожаре в качестве объектового ретранслятора речевых сообщений, посредством усилителей НЧ, линий связи и речевых оповещателей как объектовой системы оповещения РСЧС, Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю сообщает следующее:

1. Проектирование и установку систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) людей следует осуществлять в соответствии с требованиями СП 3.13130. Коммуникации СОУЭ допускается проектировать совмещенными с сетью связи проводного радиовещания здания и сооружения. СОУЭ представляет собой комплекс организационных мероприятий и технических средств, предназначенных для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара, необходимости эвакуироваться, о путях и очередности эвакуации.

2. Проектирование локальных систем оповещения на потенциально опасных объектах, объектовых систем оповещения, а также систем оповещения городских и сельских поселений и их технического сопряжения с региональной автоматизированной системой централизованного оповещения на основе сети проводного радиовещания необходимо выполнять согласно требованиям СП 133.13330.2012 «Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования» и других нормативных документов.

Правомерность применения систем оповещения определяется для каждого объекта отдельно в проектной документации, которая должна соответствовать требованиям нормативных документов.

Одновременно с вышеизложенным, Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю сообщает, что данное письмо носит информационный характер.

Заместитель начальника Главного управления -
начальник управления

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script that is difficult to decipher but appears to be the name of the official mentioned in the text.

С.А. Симоненко