



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Росгвардия)**

**Управление анализа, организации и
выработки единой технической
политики и мер по антикриминальной
защищенности объектов**

**Главного управления
вневедомственной охраны**

ул. Бутырский вал, 7, стр.2, Москва, 125047
тел. (495) 667-14-51, факс (499) 251-41-51

10.11.2017 № *3/170000128629*
на № 3/170000128629 от 31.10.2017

Сутугину А.М.

sistemservis@yandex.ru

О рассмотрении обращения

Уважаемый Алексей Макарович!

Главное управление вневедомственной охраны Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, рассмотрев по поручению руководства Росгвардии Ваше обращение о разъяснении информационно-справочных материалов по вопросам реализации постановления Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2017 г. № 447 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности гостиниц и иных средств размещения и формы паспорта безопасности этих объектов» (далее - Требования), опубликованных в журнале «Алгоритм безопасности» № 3, 2017 г., сообщает следующее.

Подпунктом «б» пункта 18 Требованиям установлено, что все гостиницы независимо от присвоенной им категории опасности оборудуются системой экстренного оповещения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (далее – система оповещения о ЧС).

Пунктом 21 Требованиям определен ряд технических требований, предъявляемых к системе оповещения о ЧС, в том числе необходимость наличия возможности ее подключения к региональной автоматизированной системе централизованного оповещения населения.

В соответствии с пунктом 45 статьи 2 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» техническими средствами оповещения и управления эвакуацией является совокупность технических средств (приборов управления оповещателями, пожарных оповещателей),

предназначенных для оповещения людей о пожаре (далее – система оповещения и управления эвакуацией).

Следует отметить, что система оповещения о ЧС и система оповещения и управления эвакуацией предназначены для информирования людей об угрозе возникновения или о возникновении внештатных ситуаций, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, значительные материальные потери.

Учитывая изложенное, применение системы оповещения и управления эвакуацией, соответствующей техническим параметрам, предъявляемым пунктом 21 Требований в качестве системы оповещения о ЧС по нашему мнению не противоречит действующему законодательству Российской Федерации, а следовательно является допустимым.

Заместитель начальника



Д.А. Орлов